

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином ресурсе контрольных (назорных) мероприятий:

«08» июня 2023 г., 76230061000203693153

ссылка на карточку мероприятия в едином ресурсе контрольных (назорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого ресурса контрольных (назорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (назорном) мероприятии в едином ресурсе контрольных (назорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Тулаевскому району управления
надзорной деятельности и профилактической работы Тулаевского МЧС России по Ярославской области

«30» июня 2023 г., 10 час. 00 мин. № 2306/876-76/23-П/АВП

(дата и время составления акта)

г. Тулаев, ул. Промышленная, 6

(место составления акта)

Акт выездной проверки

(наименование)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки от «08» июня 2023 г., № 2306/876-76/23-П/АВП, учетный номер проверки 76230061000203693153

(Указываются ссылка на решение о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином ресурсе контрольных (назорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках:

осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование или государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля (надзора), вида муниципального надзора в соответствии с законодательством Российской Федерации, действующего государственного надзора)

3. Выездная проверка проведена:

1. Любова Наталья Геннадьевна – начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Тулаевскому району УНДЦПР ГУ МЧС России по Ярославской области (главный государственный инспектор Тулаевского района Ярославской области по пожарному надзору)

(Указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должность инспектора, должность инспектора (инспектора в том числе руководителя группы инспекторов), наименование (уполномоченного) подразделения в проведении выездной проверки. При наличии инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки (инспектора) указывается (участники) (участники), если это (их) число было проведено после начала выездной проверки)

специальности:

1. Не привлекаются

(Указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должность инспектора)

эксперты (экспертные организации):

1. Не привлекаются

(Указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должность инспектора, с указанием сведений о статусе эксперта и полномочиях эксперта об аккредитации, наименование экспертной организации, с указанием реквизитов аккредитации об аккредитации, выдается инспекцией)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

субъекта контроля (лицензии) с целью проверки соблюдения требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, земляных участках, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

1. обл. Ярославская, р-н Тулаевский, г. Тулаев, ул. Пролетарская, здание 32

(Указываются адрес (местоположение) места осуществления контроля (надзора) и/или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена проверка)

7. Контролируемое лицо:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ "МИЛОСЕРДИЕ" г.Тулава ИНН 7611002967, адрес регистрации юридического лица: ЯРОСЛАВСКАЯ, ТУЛАВСКИЙ, ТУЛАВ, УЛИЦА, ПРОЛЕТАРСКАЯ, 32

(Указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, из которого выделены объект контроля, адрес организации (с указанием подразделения, обслуживаемых структурных подразделений), наименование филиала, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, в отношении которой проводится выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «27» июня 2023 года, 10 час. 00 мин. по «27» июня 2023 года, 16 час. 00 мин.

(Указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается период)

с _____ г., _____ час. _____ мин.

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

06 час 00 минут (часы, минуты)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр; 2) изучение документов (налоговые декларации, отчеты о прибылях и убытках, бухгалтерские отчеты); 3) осмотр помещений и территорий, используемых для извлечения доходов, расходов и имущественных операций (включая объекты незавершенного строительства); 4) изучение информации, размещенной в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 5) изучение информации, размещенной в базах данных;

в следующие сроки:

с «27» июня 2023 года, 10 час. 00 мин. по «27» июня 2023 года, 16 час. 00 мин.

по месту: обл. Ярославская, р-н Тутаев, ул. Пролетарская, здание 32, null

по результатам которого составлен протокол осмотра от 27.06.2023 №1

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

1. Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон с МУП «Орджектросеть» № 71 от 26 мая 2014г.

2. Схема наружных сетей водопровода с размещением источника наружного противопожарного водоснабжения.

3. Рабочий проект пожарной сигнализации и системы оповещения 2209/05 – ПС (1,2,3 этажи) (оригинал).

4. Технический отчет по проверке работоспособности и испытанию на водоотдачу внутреннего и наружного противопожарного водопровода (оригинал).

5. Декларация пожарной безопасности 2021г. регистрационный № 78643000-ТО-437 от 16 апреля 2021г. (оригинал).

6. Договор на выполнение работ по техническому обслуживанию с ООО ННПЦ «Алгоритм» №2 от 19.01.2023.

7. Исполнительная документация. Система автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре 078/11 – ПС (4 этаж) (оригинал).

8. Акт о разграничении эксплуатационной ответственности с ООО «Водоканал» от 09.02.2015.

9. Свидетельство на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ – серия 76 № 002779836.

10. Акт о разграничении балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сетей (приложение № 2 к Договору № 100-56-14 от 3.12.2013.

11. Акт проверки работоспособности (проведения работ по техническому обслуживанию) средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений от 24.01.2023, 16.02.2023, 14.03.2023, 12.05.2023 (оригиналы).

12. Договор об оказании услуг по техническому обслуживанию с ООО «Блюз плюс» № 13-23.

13. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц – серия 76 № 002772720.

14. Удостоверение о повышении квалификации в ГБУ Ярославской области «Пожарно-спасательная служба Ярославской области» с 2.03.2023 по 6.03.2023 на Дюшовой Т.А., Горбачеву В.С., Чарыана В.Д. (с 12.10.2022 по 14.10.2022).

15. Акт приемки выполненных работ по испытанию наружных пожарных лестниц и ограждений крыш от 25.12.2018 и.

16. Подожная планировка с экспликацией помещений (5 этаж).

17. Журнал регистрации интруктажа по пожарной безопасности.

18. Свидетельство о государственной регистрации права от 30.05.2012, 23.09.2010, 16.11.2007.

19. Свидетельство о постановке на учет Российской организацией в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ – серия 76 № 002779205.

20. Исполнительная документация. Система автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре 078.1/11 – ПС (5 этаж) (оригинал).

21. Приказ № 3к-1 от 12 января 2021г. «О кадрах» (на руководителя).

22. Возможные инструменты на зам. директора и техника. 2

11. При проведении выездной проверки установлено:

На дверях эвакуационного выхода на первом этаже здания отсутствуют запор (замок) обеспечивающий возможность свободного открытия дверей изнутри без ключа

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушение обязательное требование и его структурная единица: Пункт 26. Постановления Правительства Российской Федерации 1479 от 09/16/2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушение обяыательно требование: Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из помещений коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, лестничных клеток, залы помещений, за исключением объектов защиты, для которых допускается возможность их свободного открывания изнутри без ключа. Для объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (храня, обеспечения безопасности), должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

Установлены особые режим содержания помещений (храня, обеспечения безопасности), не допускающий открывания дверей таких помещений изнутри, должны обеспечиваться автоматическое открывание запоров дверей эвакуационных выходов по сигналу систем противопожарной защиты здания и (или) дистанционно сотрудником (работником), осуществляющим круглосуточную охрану. Руководитель охранной организации, а также дежурный персонал на объекте защиты, на котором возник пожар, обеспечивают подращением тушения пожара.

Нарушение установлено при осуществлении выездной проверки (включая проверку помещений для целей эвакуации и спасения людей, отрывания и локализации и нарушения охранной организации).

2. Вторая створка дверного полотна на путях эвакуации вышла непосредственно наружу с запасной лестничной клеткой на первом этаже здания заблокирована (ширина эвакуационного выхода менее 1,20м)

Пункт: 27. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 09/16/2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушение обязательное требование:

При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: а) устраивать на путях эвакуации пороти (за исключением поротов в дверях проемах), устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота без возможности ручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей, при отсутствии путей эвакуации (путей эвакуации) либо при отсутствии технических решений, позволяющих ручную открыть и заблокировать в открытом состоянии указанные устройства. Допускается в дополнение к ручному способу применения автоматического или дистанционного способа открывания и блокирования устройств, выполняющих функцию эвакуации, на путях эвакуации, у дверей эвакуационных и аварийных выходов, в переходах между секциями, у выходов другого оборудования) а) установка, у дверей эвакуационных и аварийных выходов, в переходах между секциями, у выходов блокировать люки на балконах и лоджиях квартир; в) устраивать в тамбурах выходов из зданий (за исключением квартир и индивидуальных жилых домов) сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы; г) фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их; д) изменять направление открывания дверей, открывание которых не нормируется или к которым предъявляются иные требования.

Нарушение устранено до окончания проведения контроля (названия мероприятия)

3. В организации отсутствует Регламент технического обслуживания автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, утвержденный руководителем организации.

Пункт: 54. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 09/16/2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушение обязательное требование:

Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционалирующие в составе систем противопожарной защиты. При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утвержденный руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технического документа или системы хранения технической документации изготовителя средств, функционалирующих в составе систем. На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционалирующие в составе указанных систем. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленных изготовителем (поставщиком), и при отступлении от информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения в установленном порядке. Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. К выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения привлекаются организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение, если это возможно.

4. Не проведено ежегодное испытание автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей при пожаре

Пункт: 54. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 09/16/2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушение обязательное требование:

Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционалирующие в составе систем противопожарной защиты. При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утвержденный руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технического документа или системы хранения технической документации изготовителя средств, функционалирующих в составе систем. На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционалирующие в составе указанных систем. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленных изготовителем (поставщиком), и при отступлении от информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения в установленном порядке. Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. К выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения привлекаются организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение, если это возможно.

5. Расстояние от светильника с лампой накаливания до хранящихся материалов менее 0,5 метра в подсобном помещении

Пункт: 288. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 09/16/2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушение нормативного правового акта, содержащего обязательные требования и его структурная единица:



В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://kind.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронного почтового ящика) в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале:

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом выездной проверки (дата и время ознакомления):

Лобанова Наталья Геннадьевна - начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Тулевскому району УНДЦП ГУ МЧС России по Ярославской области (главный государственный инспектор Тулевского района Ярославской области по пожарному надзору), телефон: 84853370113, e-mail: lobanovanat@yandex.ru

(полнота, фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, номер выездной проверки)

полнота



Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Тулевскому району УНДЦП ГУ МЧС России по Ярославской области (главный государственный инспектор Тулевского района Ярославской области по пожарному надзору) Лобанова Наталья Геннадьевна

1. Протокол осмотра от 27.06.2023 №1

1. Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), примененный должностными лицами органов государственного надзора МЧС России при осуществлении федерального государственного пожарного надзора на объектах проживания людей (Приложение № 2 к приказу МЧС России от 09.02.2022 № 78)
2. Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), примененный должностными лицами органов государственного надзора МЧС России при осуществлении федерального государственного пожарного надзора на объектах проживания людей (Приложение № 1 к приказу МЧС России от 09.02.2022 № 78)
3. Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), примененный должностными лицами органов государственного надзора МЧС России при осуществлении федерального государственного пожарного надзора на объектах всех классов функциональной пожарной опасности (Приложение № 1 к приказу МЧС России от 09.02.2022 № 78) (обл Ярославская, р-н Тулевский, г Тулев, ул Пролетарская, здание 32)

12. К настоящему акту прилагаются:

1. Нарушение устранено до окончания проведения работ по устранению нарушения (назначенный срок устранения нарушения не истек).
2. Нарушение устранено до окончания проведения работ по устранению нарушения (назначенный срок устранения нарушения не истек).
3. Нарушение устранено до окончания проведения работ по устранению нарушения (назначенный срок устранения нарушения не истек).
4. Нарушение устранено до окончания проведения работ по устранению нарушения (назначенный срок устранения нарушения не истек).
5. Нарушение устранено до окончания проведения работ по устранению нарушения (назначенный срок устранения нарушения не истек).
6.
 - Нарушение устранено до окончания проведения работ по устранению нарушения (назначенный срок устранения нарушения не истек).
 - Расстояние от светильника с лампами накаливания до хранящихся товаров должно быть не менее 0,5 метра
 - Расстояние от светильника с лампой накаливания до хранящихся материалов менее 0,5 метра в подсобном помещении
 - Бухгалтерия второго этажа здания.
 - Нарушение нормативного правового акта, содержащего требования к содержанию помещений в подсобном помещении.
 - Пункт 288. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 09/16/2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
 - Нарушение обязательных требований.
 - Расстояние от светильников с лампами накаливания до хранящихся товаров должно быть не менее 0,5 метра
 - Нарушение устранено до окончания проведения работ по устранению нарушения (назначенный срок устранения нарушения не истек).
 - Расстояние от светильника с лампами накаливания до хранящихся товаров должно быть не менее 0,5 метра
 - Нарушение устранено до окончания проведения работ по устранению нарушения (назначенный срок устранения нарушения не истек).